


Bedienungsanleitung

MAH



Pumpenregler :

Type: _____

S-Nr.: _____

Temperaturregelungssystem für Pumpen

MA.... Softwareversion x.xx

06/2011

Inhalt	Seite
1. Sicherheits - und Warnhinweise	2
2. Allgemeines zur Drehzahlregelung	3
3. Aufstellung und Montage der Regeleinheit	4
4. Elektrischer Anschluss des Frequenzumrichter - Regler	4
5. Bedienfeld Beschreibung	6
6. Programmieranleitung / Bedienung / Startmeldungen	7
7. Betriebsanzeigen / Hauptmenü / Inbetriebnahme	8
8. Fehlermeldungen	18
9. Experteneinstellungen	20

1. Sicherheits- und Warnhinweise

Vor Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichter-Reglers lesen Sie bitte dieses Produkthandbuch sorgfältig durch und beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie dieses Produkthandbuch stets gut erreichbar in der Nähe des Frequenzumrichter-Reglers auf.

Definition der Hinweise



Warnung !

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise können schwere bis lebensgefährliche Körperverletzungen auftreten oder ein erheblicher Sachschaden eintreten!



Achtung!

Bei Missachtung dieser Hinweise können schwere bis lebensgefährliche Körperverletzungen auftreten oder ein erheblicher Sachschaden eintreten!



Hinweis!

Bei Missachtung dieser Hinweise kann es zu Fehlfunktion der Anlage kommen!

Warnung!

Der Frequenzumrichter- Regler erzeugt gefährliche elektrische Spannungen und steuert gefährlich drehende mechanische Teile. Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieser Antriebe darf nur von fachkundigem Personal, das mit der Funktionsweise vertraut ist, durchgeführt werden. Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung dieser Antriebe darf nur von fachkundigem Personal, das mit der Funktionsweise vertraut ist, durchgeführt werden.

Haben Sie besondere Vorsicht, wenn der automatische Wiederanlauf aktiviert ist. Um Verletzungen durch eventuell unkontrolliertes Wiederanlaufen des Frequenzumrichter-Reglers nach einem Netzausfall vorzubeugen, deaktivieren Sie im Zweifelsfall den automatischen Wiederanlauf. Bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an der Anlage stellen Sie sicher, dass die Anlage nicht durch Andere wieder eingeschalten werden kann! Die Frequenzumrichter- Regler haben Zwischenkreiskondensatoren, die auch nach dem netzseitigem Ausschalten gefährlich hohe Spannung führen. Warten Sie deshalb nach dem Abschalten der Netzspannung mindestens 5 Minuten, bevor Sie am Gerät arbeiten. Es ist darauf zu achten, dass keine spannungsführenden Teile berührt werden, wenn Netzspannung anliegt oder die Zwischenkreiskondensatoren geladen sind. Arbeiten Sie nicht an der Verdrahtung und überprüfen Sie keine Signale, wenn Netzspannung anliegt. Der Frequenzumrichter - Regler hat einen Ableitstrom.

Erden Sie den Frequenzumrichter - Regler an den dafür vorgesehenen Anschlüssen.

Der bauseitiger FI-Schutzschalter muss beim MAH- ,MAS2- ,MAK- ,MAE - Regler ein **allstromsensitiver / selektiver FI- Schutzschalter Typ B mit Auslösestrom 300 mA** sein.

Der bauseitiger FI-Schutzschalter muss beim MAI - Regler ein **allstromsensitiver FI- Schutzschalter Typ B mit Auslösestrom 30 mA** sein.

Es wird empfohlen, den Frequenzumrichter - Regler separat abzusichern.

Vergewissern Sie sich, dass die Eingangsspannung der auf dem Typenschild eingetragenen Spannung entspricht.

Achtung!

Alle Frequenzumrichter- Regler sind auf Spannungsfestigkeit und Isolationswiderstand geprüft. Vor der Isolationsmessung an der Pumpenanlage, z. B. im Rahmen der Inspektion muss der Frequenzumrichter- Regler abgeklemmt werden!

Die Bestimmungen der VDE und der regionalen Energieversorger sind zu beachten!

Umgebungseinflüsse wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sind ebenso zu vermeiden wie Staub, Schmutz und aggressive Gase. Der Einbauort sollte ein gut gelüfteter, nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzter Ort sein.

Legen sie keine Netzspannung an die Sensorklemmen oder an die Steuerklemmen. Geben Sie die Betriebssignale START/STOP über das Bedienfeld ein bzw. über das Ansteuern der externen Kontakte und nicht durch Ein- und Ausschalten eines Netz- oder Motorschützes. Um sicherzustellen, dass Ihr Regelsystem sicher und zuverlässig arbeitet, müssen alle einschlägigen Sicherheitsvorschriften, z. B. Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften, VDE-Bestimmungen etc. beachtet werden. Da diese Bestimmungen im deutschsprachigen Raum unterschiedlich gehandhabt werden, muss der Anwender die jeweils für ihn gültigen Auflagen beachten. Der Hersteller kann den Anwender nicht von der Pflicht entbinden, die jeweils neuesten Sicherheitsvorschriften zu befolgen.

Hinweis!

Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Produktverbesserungen werden jedoch ständig durchgeführt - deshalb behält sich der Hersteller das Recht vor, ohne Vorankündigung solche Änderungen durchzuführen. Der Hersteller kann für Fehler in der Bedienungsanleitung nicht haftbar gemacht werden. Gewährleistung wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist übernommen und gilt nur für das Produkt selbst und nicht für eventuelle Folgeschäden oder Schäden bzw. Kosten, die durch Eintritt eines Gewährleistungsfalles an anderen Anlagen oder Anlagenteilen entstehen. Der Betreiber hat in jedem Fall dafür Sorge zu tragen, dass ein Ausfall oder Defekt des Produktes nicht zu weiteren Schäden führen kann.

2. Allgemeines zur Drehzahlregelung

2.1 MA.... Druckregelungssystem

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieser hochwertigen Pumpensteuerung. Dieses Produkt entspricht dem neusten Stand der Technik und wird stetig weiterentwickelt und verbessert. Das Gerät wurde nach der Fertigung einer umfangreichen Prüfung unterzogen und funktioniert daher einwandfrei. Um optimale Funktion zu gewährleisten, lesen und beachten Sie diese Betriebsanleitung.

Dieser Frequenzumrichter- Regler arbeitet als Druckregler vollautomatisch, bedarfsabhängig.

Die Drehzahl der Pumpe(n) wird stufenlos verstellt. Der Istdruck in der Anlage wird mittels Druckaufnehmer (Sensor) ermittelt. Ein PI-Regler regelt den Druck entsprechend nach.

Der Druckregler ist parametrierbar und kann an die jeweiligen Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Parameter werden im Display im **Klartext** angezeigt. **Die Inbetriebnahme ist menügeführt.** Bei der Inbetriebnahme müssen einige Daten eingegeben werden, um einen reibungslosen Betrieb der Pumpenanlage zu gewährleisten. Eine Anpassung der speziellen Parameter (Expertenmodus) erfordert spezielle Kenntnisse der Pumpentechnik. Sie sollte durch eine fachkundige Person oder den Hersteller erfolgen.

2.2 Vorteile der Drehzahlregelung:

- nahezu konstanter Druck
- Kontinuierliche Anpassung der Pumpenleistung an die wechselnden Betriebsbedingungen
- Energieeinsparung
- kein großer Druckspeicher mehr erforderlich
- geringer mechanischer Verschleiß der Pumpen
- Wartungsfrei


2.3 Grundsätze der Drehzahlregelung

Damit eine Drehzahlregelung exakt und effektiv arbeiten kann, sind folgende Punkte zu beachten:

- die Pumpe(n) müssen entsprechend der Anlage/Anforderung ausgelegt sein
- die Pumpe(n) müssen über Leistungsreserven verfügen (80..90% Auslastung bei Nennbetrieb = Regelungsreserve)
- bei Unterwasserpumpen sollte der Frequenz- bzw. Arbeitsbereich zwischen 30..99(200) Hz eingeschränkt werden (hydrodynamische Lagerung)
- bei Unterwasserpumpen ist von einer Leistungsreduktion von ca. 5..10% auszugehen

2.4 Aufbau einer Druckregelungsanlage

Ein Rückflussverhinderer ist zwingend **erforderlich** und muss in die Druckleitung hinter jeder Pumpe eingebaut werden! Das Ausdehnungsgefäß ist bei Bedarf einzubauen.



2.5 Hinweis für den Betrieb der Anlage mit Druckbehälter (Ausdehnungsgefäß)!

Wird die Anlage mit einem Druckbehälter betrieben, muss der Druckbehälter im drucklosen Zustand vorgepresst werden. Der Vorpessdruck muss regelmäßig überprüft werden.

Die Höhe vom Vorpessdruck ist: Betriebsdruck minus 0.50 bar.

Beispiel: Betriebsdruck: 4.00 bar
Druckbehälter vorgepresst auf: 3.50 bar

2.6 Temperaturregelung - Anlagen



Hinweis!

Temperaturregelung - Anlagen sind fertig verrohrte und verdrahtete Pumpenanlagen. Bei ihnen ist der Installationsaufwand minimal – Anschluss an das vorhandene Rohrnetz, Netzspannung und Inbetriebnahme. Der Regler ist bei diesen Anlagen werkseitig eingestellt.

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich nur auf die elektrische Steuerung der Anlage, deshalb ist ggf. die Bedienungsanleitung der Pumpe(n) hinzuzuziehen / zu beachten.

3. Aufstellung und Montage der Regeleinheit



Achtung!

Umgebungseinflüsse wie hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit sind ebenso zu vermeiden wie Staub, Schmutz und aggressive Gase. Der Einbauort sollte ein gut belüfteter, nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzter Ort sein.



Warnung!

Auf Grund der Konvektion muss der Frequenzumrichter- Regler beim Einbau mindestens

15 cm von Seitenwänden oder anderen Einrichtungen entfernt installiert werden.

Der zulässige Temperaturbereich von +5°C bis +30°C darf nicht unter- bzw. überschritten werden.

Installieren Sie den Frequenzumrichter-Regler nicht in der Nähe wärmeabstrahlender Einrichtungen.

3.1 Montage der MA.... Regler

Metallgehäuse: In der Rückwand befinden sich Bohrungen zur Wandmontage des Schaltschranks.

Zur alleinigen Montage empfehlen sich Stehbolzen auf die der Schaltschrank gehängt wird.

Befestigungsmaße: Siehe Hersteller Datenblatt MAH, MAS2.

Kompaktgehäuse: In der Rückwand befinden sich 4 Bohrungen mit d=7 mm zur Wandmontage des Schaltkastens.

Befestigungsmaße: Siehe Hersteller Datenblatt MAK, MAE.

Motorregler: Der Motorregler ist auf einer Pumpe montiert

Befestigungsmaße: Siehe Hersteller Datenblatt MAI, Pumpenhersteller.

4. Elektrischer Anschluss des Reglers



Warnung!

Versichern Sie sich, dass die Eingangsspannung der auf dem Typenschild eingetragenen Spannung entspricht.

Unbedingt Versorgungsspannung und Klemmenbelegung beachten!

Die Installation, Inbetriebnahme und Wartung der Antriebe darf nur von einem Fachmann, der mit der Pumpenanlage vertraut ist, durchgeführt werden.

Abgeschirmtes Kabel verwenden! Schirm an den Erdungsschellen im Schaltschrank **und** an der Pumpe anschließen! Bei Unterwassermotorpumpen den Schirm mit Erdungspotential in der Nähe der Pumpe verbinden.



Achtung!

Legen sie keine Netzspannung an die Sensor - bzw. Steuerklemmen.

Keine Manipulation des Sensor Signals vornehmen!

Keine anderen Verbraucher an die 24V-Versorgung anschliessen !

Der verwendete Temperatursensor (0..10V) oder (4..20mA),

wird an die jeweiligen Klemmen angeschlossen!

Die jeweilige Anschlussbelegung entnehmen Sie dem Schaltplan.

Bei Mehrpumpenanlagen werden immer 0..10V-Sensoren verwendet.

Hier kann wahlweise einer oder mehrere Sensoren angeschlossen werden.

Die Anschlussbelegung entnehmen Sie dem Schaltplan.

Ist das Motorkabel länger als 150 Meter, empfiehlt sich, eine Motordrossel einzubauen.



Achtung!

Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Netz-, Sensor-, und Steuerleitungen.

4.1 Motorschutz

Der MA.... Frequenzumrichter- Regler hat eine Überwachungsfunktion für den Motorstrom.


Als Sonderausführung sind Kaltleiter zur Überwachung der Temperatur einsetzbar.

4.2 Anschluss der Ein-/Ausgänge

Im unterem Bereich des Schaltschranks MAH, MAS2 befindet sich die Klemmleiste.

Im unterem Bereich der Schaltkastens MAK, MAE befindet sich die Anschlussklemmen.

Im Klemmenkasten MAI befinden sich die Anschlussklemmen.




Die Leitung zur Pumpe, die Sensorleitung und die Leitungen für die externen Kontakte müssen mit abgeschirmtem Kabel versehen werden und nach nebenstehendem Prinzip mit den Erdungsschellen verbunden werden. Die Abschirmung freilegen und mittels Schelle auf der Erdungsschiene befestigen. Nur bei sachgerechter Installation des Schirms ist ein störungsfreier Betrieb gewährleistet!

4.3 Anschlussklemmen

Beim Netzanschluss, Störmelderrelais, Melderrelais (Option), Externe Eingänge (Option), Externe Ausgänge (Option), Sensor(en), Pumpe(n), sehen sie sich das jeweilige Schaltbild oder Schaltplan oder Klemmbild des jeweiligen Reglers: MAH, MAS2, MAK, MAE, MAI an.


4.4 Netzanschluss Funktion

Klemme	Funktion	Beschreibung
PE	Netzanschluss	PE Erdung
L1		L1 Phase
L2	Siehe	L2 Phase
L3	Typenschild	L3 Phase
N		N Leiter
oder:		
PE	Netzanschluss	PE Erdung
L1	Siehe	L1 Phase
N	Typenschild	N Leiter




4.5 Anschluss für das Störmelderrelais

Funktion	Beschreibung
Potentialfrei	Alarmkontakt AL 0
Störmelderrelais	Alarmkontakt AL 1
230V 1 A maximal	Alarmkontakt AL 2




4.6 Anschluss für die zwei Melderrelais (Option)

Funktion	Beschreibung
Potentialfrei	Kontakt 11A (Option MAS2,MAI)
Melderrelais	Kontakt 11C (Option MAS2,MAI)
230V 1 A maximal	Kontakt 12A (Option MAH)
Melderrelais	Kontakt 12C (Option MAH)



4.7 Anschluss für die externe Eingänge

Funktion	Beschreibung
externe Freigabe	Ext. 1
Handbetrieb ein/aus / ext. Reset	Ext. 2
Wassermangel	Ext. 3
Grenzwertfunktion	Ext. 4
externe Störung	Ext. 5
Sollwert 2	Ext. 6
Bezugsspannung	P24 VDC +
Bezugsspannung	L VDC -
Kaltleiter	Kaltleiter 1
Kaltleiter	Kaltleiter 2



Achtung!

Abgeschirmtes Kabel verwenden und an den Erdungsschellen im Schaltschrank anschließen! Die maximale Länge der Steuerleitungen darf 20 Meter nicht überschreiten.

Ext. 1: Kann genutzt werden um einen externen **Startbefehl** zu geben.

Aktivierung dieses Eingangs über Bedienfeld, siehe „Startbefehl“.

Ext. 2: Kann genutzt werden um die Pumpe im **Handbetrieb** zu fahren – siehe „Handbetrieb“.

Ext. 2: Kurzes Ansteuern um „Extern“ eine Störung zu Reseten.


(Option nur MAH - Regler)

Ext. 5: Fehlermeldung externer Eingang „externe Auslösung“.

(Option Kaltleiter MAS2/MAI/MAK)

4.8 Anschluss für die externe Ausgänge

Funktion	Beschreibung
Laufsignal analog	Out 1 +
Laufsignal analog	Out 2 -
Option	
Option	



Achtung!


Abgeschirmtes Kabel verwenden und an den Erdungsschellen im Schaltschrank anschließen! Die maximale Länge der Signalleitungen darf 20 Meter nicht überschreiten.

Out 1: Laufsignal analog 0-10V = 0-100%.

Out 2: Laufsignal analog 0-10V = 0-100%

4.9 Sensoranschluss Funktion Beschreibung

Bezugsspannung	P24 VDC +
Bezugsspannung	L VDC -
Sensor Signal	O 0-10V
Sensor Signal	OI 4-20mA




Achtung!

Abgeschirmtes Kabel verwenden und an den Erdungsschellen im Schaltschrank anschliessen!
Klemmenbelegung beachten (siehe Sensor Typenschild)!

4.91 Anschluss für den Motor / Pumpe

Klemme	Funktion	Beschreibung
U	Drehstrommotor	U12
V	Siehe	V1
W	Schaltplan	W1



Achtung!

Der Motor muss entsprechend der Ausgangsspannung angeschlossen werden:

Stern oder Dreieck. Das Typenschild vom Motor beachten!

Achtung!

Überprüfen Sie den richtigen Anschluss der Netz-, Sensor, und Steuerleitungen.

Vor dem Einschalten der Netzspannung nochmals alle Anschlüsse auf Richtigkeit überprüfen!


4.92 Fehler, die bei der Montage häufig auftreten

- Sensor ist falsch angeschlossen (Klemmenbelegung)
- Sensor ist nicht in der Druckleitung hinter dem Rückflussverhinderer
- Rückflussverhinderer ist nicht vorhanden oder falsch eingebaut
- Anlage ist nicht richtig entlüftet
- falsche Drehrichtung
- Brücken auf Motorklemmbrett falsch (Anschlussspannung: Y oder D ?)

Bei Störungen bitte die Hinweise unter 8.4. Fehlersuche beachten!

5. Bedienfeldbeschreibung

Bedienfeld mit zweizeiligem LCD-Display zur Anzeige von Parametern und Betriebsdaten:



Die **RUN - Taste**
Starten der Pumpe(n)



Die **STOP - Taste**
Stoppen der Pumpe(n), Rückkehr zum Hauptmenü



Die **Pfeiltasten**
Anwahl der Funktionen (Scrollen), Eingabe / Änderung von Daten.



Die **SET/RESET - Taste**
Speicherung eingegebener Daten, Fehlerquittierung

Ausgangs-Anzeige:

Aktive Hauptanzeige bei „extern“ / „intern“ Sollwertvorgabe Status

Temperatur: 17.3°C S Istfreq: 000Hz	S: 0.00 I:00.00b S Istfreq: 000Hz	R: Run S: Stopp E: Extern aus
--	--------------------------------------	-------------------------------------

6. Programmieranleitung / Bedienung / Startmeldungen

6.1 Allgemeine Bedienung der Displays

Wird von der Ausgangsseite aus die **▼-Pfeiltaste** betätigt, so gelangt man zu: **Inbetriebnahme.**

Wird die **SET/RESET -Taste** erneut betätigt, so gelangt man in die: **Inbetriebnahme Parameter.**

Hier werden die Betriebsparameter der Anlage eingestellt.

Wird von der Ausgangsseite aus die **▲-Pfeiltaste** betätigt, so gelangt man zu den verschiedenen Betriebsanzeigen.

Durch erneutes Drücken der **▲-Pfeiltaste** erscheint die nächste Betriebsanzeige. Wird in der Menüseite

„Betriebsstunden“ die **▲-Pfeiltaste** betätigt, so gelangt man zum **Fehlerspeicher**. (siehe „Fehlermeldungen“).

Vom Fehlerspeicher aus muss die **SET/RESET -Taste** betätigt werden um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.

Im Hauptmenü kann die Druckregelung durch Drücken der **RUN-Taste** gestartet werden.

Soll die Anlage über einen **externen** Befehl gestartet werden (siehe unter „Startbefehl“), hat diese Taste keine Funktion!

Durch Drücken der **STOP-Taste** wird die Pumpe **gestoppt**. (Bei „Extern Start“ keine Funktion!)

Durch Drücken der **STOP-Taste** wird zum Hauptmenü zurück gekehrt.

Die Pumpensteuerung MA.... kann durch Einstellen von verschiedenen Funktionen und Betriebsparametern im Einzelfall optimal an alle nur möglichen Betriebsbedingungen angepasst werden. Die Anlage ist zum Zeitpunkt der Auslieferung programmiert, um den Aufwand bei der Inbetriebnahme vor Ort möglichst gering zu halten. Um die nötigen Daten einzugeben, kann zu jedem Betriebsparameter ein Menüpunkt aufgerufen werden. Die Menüpunkte werden wie oben beschrieben aufgerufen. Zu jedem Parameter gehört ein Einstellbereich, in dem entweder eine Option ausgewählt oder ein Wertebereich eingestellt werden kann.



Hinweis!

6.2 Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der MA.... Regler

Bevor die Steuerung in Betrieb genommen wird, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Anlage/Pumpe ist saug- und druckseitig an die Rohrleitung angeschlossen! Rohrleitung und Pumpen sind entlüftet!
Elektrischer Anschluss ist vorgenommen und überprüft!

6.3 Erstes Einschalten des Frequenzumrichter- Reglers

Achtung! Wenn die Funktion Autostart oder Sicherstart gewählt ist, kommt es nach dem Einschalten der Netzspannung oder nach einem Spannungsausfall zum automatischen Neustart der Pumpen!

Regler einschalten! Nach Einschalten des Hauptschalters / der Netzspannung werden die gespeicherten Betriebsdaten im Frequenzumrichter- Regler abgeglichen.

Es erscheint folgende Meldung im Display:

```
MA..Regler Aufbau  
Version: 7.XX
```

Sollte die Funktion „Autostart“ angewählt sein, wird darauf hingewiesen:

```
Achtung!  
Autostart
```

Nach dem der Autostart beendet ist, erscheint die erste Betriebsanzeige:

Aktive Hauptanzeige bei „extern“ Sollwertvorgabe

```
S: 0.00 I:00.00b  
S Istfreq: 000Hz
```

Aktive Hauptanzeige bei „intern“ Sollwertvorgabe

```
Temperatur: 17.3°C  
S Istfreq: 000Hz
```

7. Betriebsanzeigen / Hauptmenü / Inbetriebnahme

7.1 Betriebsanzeigen anwählen



Achtung!

Mit der **▲-Pfeiltaste** wird das nächste Display angezeigt.
Durch erneutes Drücken der gleichen Pfeiltaste wird das nächste Display angezeigt.
Mit der **▼-Pfeiltaste** wird das vorherige Display angezeigt.



Hinweis!

Wird das Display „Betriebsstunden“ angezeigt und die **▲-Pfeiltaste** betätigt, so gelangt man zum Fehlerspeicher.

Vom Fehlerspeicher aus muss die **SET/RESET-Taste** betätigt werden, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.

Wird die **▼-Pfeiltaste** jetzt betätigt, so gelangt man zur **Startmenü**.

Betriebsstatus: Druck, Ausgangsfrequenz: (nicht bei externer Sollwertvorgabe)

Temperatur: 17.3°C
S Istfreq: 000Hz



Solldruck, Istdruck: (nur bei externer Sollwertvorgabe)

S: 0.00 I:00.00b
S Istfreq: 000Hz



Datum, Uhrzeit:

Temperatur: 17.3°C
S 13:52 09.05.09



Drehzahl, Motorstrom:

Drehzahl: 0000n
S M.strom: 000.0A



1. Expertenseite:

S7 LF 00
S1 17.3 DF 00 A



2. Expertenseite: (nur bei Multibetrieb)

SO 3.70 ST 3.20S1
S1 0.00 LF00 DF00



Zwischen den Betriebsanzeigen kann mit den Pfeiltasten **▲** und **▼** gewechselt werden.

Speicherstatus: Betriebsstunden-Zähler:

Betriebsstunden
S 00000h



Fehlerspeicher: 1-x mit Datumstempel

ER63 Sensorfehler
13.25 10.04.09



Hinweis! Der Fehlerspeicher wird mit der Set/Reset  -Taste verlassen.

Wird die Pfeil  -Taste nach dem Einschalten der Reglers betätigt, so gelangt man zum **Startmenü**.

7.2 Startmenü einstellen

Betriebsanzeigen:


Handbetrieb: Falls es erforderlich ist, die Pumpe(n) mit fester Drehzahl zu betreiben (z.B. bei Ausfall des Sensors), kann der „Handbetrieb“ aktiviert werden: Nachdem der Menüpunkt „Handbetrieb“ mit der **SET/RESET-Taste** angewählt worden ist, erscheint ein blinkender Cursor. Den Cursor mit **Pfeil ▲-Taste**, **Pfeil ▼-Taste** auf „EIN“ bewegen und mit **SET/RESET-Taste** bestätigen. Der Handbetrieb ist sofort aktiv. Die Frequenz, mit der die Pumpe im Handbetrieb arbeitet, kann – wie weiter unten beschrieben – eingestellt werden.

Die Pumpe(n) arbeitet, wenn der Startbefehl anliegt (**RUN-Taste**). („extern Start“ auch möglich!)
Um den Handbetrieb wieder zu deaktivieren: **SET/RESET-Taste** für 2 Sekunden drücken.


Durch Drücken der **Run-Taste** oder **Stop-Taste** wird die Pumpe im Handbetrieb betrieben.
(Bei „Extern Start“ wird extern gestartet.)

Durch Drücken der Set/Reset-Taste wird in das Hauptmenü zurückgekehrt.

Handbetrieb



Geben Sie den %-Wert der Temperaturüberwachung ein, bei dem die Anlage abschalten soll. Der %-Wert bezieht sich auf den Solltemperatur Wert. Beispiel: 50 % von 50°C.
Ist der Temperaturwert < 25°C oder > 75°C schaltet die Pumpe um 3 Minuten verzögert aus.
Wird „100 %“ eingestellt, ist die Temperaturüberwachung ausgeschaltet.
Wird „0 %“ eingestellt schaltet die Drucküberwachung sofort bei +/- 1°C die Pumpe aus.



Wird die Pfeil  -Taste nach dem letzten Display betätigt haben, so gelangt man zu den Sollwerten

7.4 Inbetriebnahme einstellen

Hinweis: Mit der  - Taste oder  - Taste kann das Menü jederzeit unterbrochen werden.

Inbetriebnahme Menü.

Inbetriebnahme Anzeigen:

Inbetriebnahme





Uhrzeit stellen

Datum/Uhr stell.



Std Mi TT. MM. JJ
17 35 10 05 09





Wenn die **Autostartfunktion** gewählt ist, wird immer nach dem Einschalten der Netzspannung oder nach einem Spannungsausfall oder beim Start der Anlage, die Pumpe(n) automatisch gestartet.
Achtung: Pumpen können unerwartet anlaufen!

Autostartfunkt.



Autostart ein
Nein Ja







Geben Sie den Handsollwert in Hz ein, bei dem die Anlage im Handbetrieb arbeiten soll.

Handsollwert:



Handsollwert:
15-xxxHz xxHz







Geben Sie den Regler Typ der Anlage ein, bei dem die Anlage arbeiten soll.

Reglertyp:



Reglertyp:
heizen kuehlen







Der Temperatursensor Typ:
 Geben Sie den Sensor Typ für die Temperaturregelung ein. Daten: Siehe Typenschild Sensor.

Temperatursensor



Temperatursensor
100 °C







Die Startfrequenz:
 Geben Sie die Startfrequenz für die Temperaturregelung ein.

Startfrequenz



Startfrequenz
0-50Hz 30Hz







Die Endfrequenz:
 Geben Sie die Endfrequenz für die Temperaturregelung ein.

Endfrequenz



Endfrequenz
0-50Hz 50Hz







Wird die Pfeil  -Taste nach dem letzten Display betätigt haben, so gelangt man zu den Sollwerten

Der Einschaltwert:

Geben Sie den Einschaltwert für die Temperaturregelung ein. $1^{\circ}\text{C} = 1\%$

Einschaltwert	SET/RESET	Einschaltwert 16%	▲	▼	SET/RESET
---------------	-----------	----------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Der Startwert:

Geben Sie den Startwert für die Temperaturregelung ein. $1^{\circ}\text{C} = 1\%$

Startwert	SET/RESET	Startwert 18%	▲	▼	SET/RESET
-----------	-----------	------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Der Endwert:

Geben Sie den Endwert für die Temperaturregelung ein. $1^{\circ}\text{C} = 1\%$

Endwert	SET/RESET	Endwert 20%	▲	▼	SET/RESET
---------	-----------	----------------	---	---	-----------

▲ ▼

Der minimale Grenzwert:

Geben Sie den minimalen Grenzwert für die Temperaturüberwachung ein. $1^{\circ}\text{C} = 1\%$

min. Grenzwert	SET/RESET	min. Grenzwert 03%	▲	▼	SET/RESET
----------------	-----------	-----------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Der maximale Grenzwert:

Geben Sie den maximalen Grenzwert für die Temperaturüberwachung ein. $1^{\circ}\text{C} = 1\%$

max. Grenzwert	SET/RESET	max. Grenzwert 70%	▲	▼	SET/RESET
----------------	-----------	-----------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Der Istwert Eingang:

Wählen Sie den Signaleingang für den Sensor aus. Daten: Siehe Typenschild Sensor.

Diese Funktion gibt ihnen die Möglichkeit zwischen 0-10V und 4-20mA Signal zu wählen.

Istwert Eingang	SET/RESET	Istwert Eingang 4-20mA 0-10V	▲	▼	SET/RESET
-----------------	-----------	---------------------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Die Solltemperatur Vorgabe:

Wählen sie den Eingang für die Sollwertvorgabe der Druckregelung.

Diese Funktion gibt ihnen die Möglichkeit den Solldruck „intern“ über Tastatur oder „extern“ über ein 4-20mA Signal vorzugeben. (nicht MAE)

Solltemp.vorgabe	SET/RESET	Solltemp.vorgabe Extern Intern	▲	▼	SET/RESET
------------------	-----------	-----------------------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Wird die Pfeil ▼ -Taste nach dem letzten Display betätigt haben, so gelangt man zu den Sollwerten


Der Startbefehl:

Wählen Sie den Eingang für den Startbefehl der Druckregelung.

Die Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit den Startbefehl „intern“ über Tastatur oder

„extern“ über die Klemmleiste oder „intern und extern“ über Tastatur und Klemme vorzugeben.

Bei „extern und intern“ Anwahl erscheint ein „E“ als Statusanzeige, wenn „Run“ aktiv ist und der externe Eingang geöffnet wird.



Die Anlagenbetriebsart:

Geben Sie die Anlagenbetriebsart ein.

In der Betriebsart **Einzelanlage** arbeitet der Regler als Einzelanlage.

In der Betriebsart **Multibetrieb** können zwischen zwei und acht Pumpen als Mehrfachanlage arbeiten.

Diese Funktion wird gewählt, wenn die Pumpenanlage aus mehreren Pumpen besteht, die alle über Frequenzumrichter in Druckregelung arbeiten. Beim Multibetrieb werden alle **fünf Betriebsstunden** die Pumpen zwischen Master und Slave gewechselt. Ist eine Pumpe nicht in Betrieb und gleichzeitig Master, werden die Pumpen vom Master zum Slave nach ca. einer Minute gewechselt.


Achtung: Bei Multibetrieb müssen die Parameter für alle Regler gleich eingegeben werden.

In der Betriebsart **FIXP-Funktion (nur MAH - Regler)** der Master mit Frequenzumrichter, über die Relaisausgänge Relais 11 und Relais 12, eine oder zwei Pumpen fester Drehzahl.

In der FIXP1-Funktion wird das Relais 12 benutzt. In der FIXP2-Funktion werden beide Relais 11+12 benutzt.

Achtung: Bei FIXP - Betrieb erfolgen keine Pumpenwechsel.


Die Relais 11 und 12 sind für Sonderfunktionen gesperrt.



Die Motorpolzahl:

Geben Sie die Motorpolzahl der Pumpe ein. Daten: Siehe Typenschild.

Polzahl 2 = ca. 2900 1/min, Polzahl 4 = ca. 1450 1/min.



Wird die Pfeil -Taste nach dem letzten Display betätigt haben, so gelangt man zu den Sollwerten

Die Motorspannung:

Geben Sie die Motorspannung der Pumpe ein.

Die Einstelldaten entnehmen sie dem Typenschild des Motors.

Motorspannung:		Motorspannung: xxx-xxxV xxxV	  
----------------	---	--------------------------------------	---



Die Nennfrequenz:

Geben Sie die Nennfrequenz der Pumpe ein. Daten: Siehe Typenschild. Mit diese Funktion wird die Nennfrequenz der Pumpe eingestellt. Einstellbereich: MAH,MAS2,MAK, MAI 30-99Hz, MAE 30-199Hz.

Nennfrequenz:		Nennfrequenz: 30-xxxHz 50Hz	  
---------------	---	-------------------------------------	---



Die Maximalfrequenz:

Geben Sie die Maximalfrequenz der Pumpe ein. Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die maximale Frequenz der Pumpe für den Betrieb einzugeben. Mit dieser Möglichkeit der Einstellung kann die Pumpenleistung begrenzt werden.

Anwendung: Pumpen mit großer Förderung bei geringem Gegendruck (Anlagenschutz). Einstellbereich:

MAH,MAS2,MAK, MAI 30-99Hz, MAE 30-199Hz.

Maximalfrequenz:		Maximalfrequenz: 30-xxxHz 50Hz	  
------------------	---	--	---



Die Motordrehrichtung:

Geben Sie die Drehrichtung der Pumpe ein. Netzphasenlage spielt keine Rolle!

Motordrehricht.		Motordrehricht. Rechts Links	  
-----------------	---	--------------------------------------	---



Die Hochlaufzeit:

Geben Sie die Hochlaufzeit der Pumpe ein. Empfehlung: 1-3 Sekunden.

Hochlaufzeit:		Hochlaufzeit: 0-99sec. 01.0s	  
---------------	---	--------------------------------------	---



Die Runterlaufzeit:

Geben Sie die Runterlaufzeit der Pumpe ein. Empfehlung: 2-10 Sekunden.

Runterlaufzeit:		Runterlaufzeit: 0-99sec. 02.0s	  
-----------------	---	--	---



Der Istwert Eingang: (nur MAH - Regler)

Wählen Sie den Signaleingang für den Sensor aus. Daten: Siehe Typenschild Sensor.

Diese Funktion gibt ihnen die Möglichkeit zwischen 0-10V und 4-20mA Signal zu wählen.

Istwert Eingang		Istwert Eingang 4-20mA 0-10V	  
-----------------	---	--------------------------------------	---



Wird die Pfeil  -Taste nach dem letzten Display betätigt haben, so gelangt man zu den Sollwerten


Die Solldruckvorgabe:

Wählen sie den Eingang für die Sollwertvorgabe der Druckregelung.
Diese Funktion gibt ihnen die Möglichkeit den Solldruck „intern“ über Tastatur oder „extern“ über ein 4-20mA Signal vorzugeben. (nicht MAE)



Der Startbefehl:

Wählen Sie den Eingang für den Startbefehl der Druckregelung.
Die Funktion gibt ihnen die Möglichkeit den Startbefehl „intern“ über Tastatur oder „extern“ über die Klemmleiste oder „intern und extern“ über Tastatur und Klemme vorzugeben.
Bei „extern und intern“ Anwahl erscheint ein „E“ als Statusanzeige, wenn „Run“ aktiv ist und der externe Eingang geöffnet wird. „E“ = Extern Aus




Geben Sie den %-Wert der Temperaturüberwachung ein, bei dem die Anlage abschalten soll.
Der %-Wert bezieht sich auf den Solltemperatur Wert. Beispiel: 50 % von 50°C.
Ist der Temperaturwert < 25°C oder > 75°C schaltet die Pumpe um 3 Minuten verzögert aus.
Wird „100 %“ eingestellt, ist die Temperaturüberwachung ausgeschaltet.
Wird „0 %“ eingestellt schaltet die Drucküberwachung sofort bei +/- 1°C die Pumpe aus.



Die Hochlaufzeit:

Geben Sie die Hochlaufzeit der Pumpe ein. Empfehlung: 1-3 Sekunden.



Die Runterlaufzeit:

Geben Sie die Runterlaufzeit der Pumpe ein. Empfehlung: 2-10 Sekunden.



Die Motordrehrichtung:

Geben Sie die Drehrichtung der Pumpe ein. Netzphasenlage spielt keine Rolle!



Wird die Pfeil  -Taste nach dem letzten Display betätigt, so gelangt man zum nächsten Menüpunkt.

Die Autoresetfunktion:

Wählen Sie die Resetfunktion für die Druckregelung an (**3 mal in 20 Min**).

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit die Druckregelung bei Störung automatisch wieder Anlaufen zu lassen. **Achtung: Die Anlage läuft automatisch wieder an!**

Autoresetfunkt.	SET/RESET	Autoresetfunkt. Aus Ein	▲ ▼ SET/RESET
-----------------	-----------	----------------------------	---------------

▲ ▼

Die Anlagenbetriebsart:

Geben Sie die Anlagenbetriebsart ein.

In der Betriebsart **Einzelanlage** arbeitet der Regler als Einzelanlage.

In der Betriebsart **Multibetrieb** können zwischen zwei und acht Pumpen als Mehrfachanlage arbeiten.

Diese Funktion wird gewählt, wenn die Pumpenanlage aus mehreren Pumpen besteht, die alle über Frequenzumrichter in Druckregelung arbeiten. Beim Multibetrieb werden alle **fünf Betriebsstunden** die Pumpen zwischen Master und Slave gewechselt. Ist eine Pumpe nicht in Betrieb und gleichzeitig Master, werden die Pumpen vom Master zum Slave nach ca. einer Minute gewechselt.

Achtung: Bei Multibetrieb müssen die Parameter für alle Regler gleich eingegeben werden.

In der Betriebsart **FIXP-Funktion (nur MAH - Regler)** der Master mit Frequenzumrichter, über die Relaisausgänge Relais 11 und Relais 12, eine oder zwei Pumpen fester Drehzahl.

In der FIXP1-Funktion wird das Relais 12 benutzt. In der FIXP2-Funktion werden beide Relais 11+12 benutzt.

Achtung: Bei FIXP - Betrieb erfolgen keine Pumpenwechsel.

Die Relais 11 und 12 sind für Sonderfunktionen gesperrt.

Anlagenbetr.art	SET/RESET	FIXP2-Funktion	▲ ▼ SET/RESET
		FIXP1-Funktion	▲ ▼ SET/RESET
		FIXP-Wartezeit: 0-99sec 01s	▲ ▼ SET/RESET
		Einzelanlage	▲ ▼ SET/RESET
		Multianlage	▲ ▼ SET/RESET
		Pumpenanzahl: 2-x 2 Pumpen	▲ ▼ SET/RESET
		Differenzdruck: 00.30bar	▲ ▼ SET/RESET

▲ ▼

Der Motornennstrom:

Geben Sie den Motornennstrom der Pumpe ein. Daten: Siehe Typenschild.

Mit dieser Funktion stellen Sie den Motornennstrom für die Pumpe ein.

Motornennstrom	SET/RESET	Motornennstrom xxx.xA	▲ ▼ SET/RESET
----------------	-----------	--------------------------	---------------

▲ ▼

Die Stromgrenzenregelung:

Geben Sie den Motorgrenzstrom der Pumpe ein. Mit dieser Funktion geben Sie den maximalen Strom für die Pumpe ein. Sie verhindern eine dauerhafte Überschreitung vom Motorgrenzstrom. Empfehlung: 1,25* Motornennstrom.

Stromgrenzenreg.	SET/RESET	Stromgrenzenreg. Ein Aus	▲ ▼ SET/RESET
		Motorgrenzstrom xxx.xA	▲ ▼ SET/RESET

▲ ▼

Wird die Pfeil ▼ -Taste nach dem letzten Display betätigt, so gelangt man zum nächsten Menüpunkt.

Die Trägerfrequenz:

Geben Sie die Trägerfrequenz der Druckregelung ein. Hohe Trägerfrequenzen verursachen höhere Wärmebelastung des Umrichters und größere Störungen auf den Netz- und Motorleitungen; Niedrige Trägerfrequenzen verursachen höhere Motorgeräusche und höhere Verluste im Motor. Diese Funktion wird benötigt, um bei unterschiedlichen Kabellängen zwischen Pumpe und Druckregelung die Trägerfrequenz auf die Anwendung abzustimmen. Diese Funktion sollte von einem Elektrofachmann oder nach Rücksprache mit den Hersteller eingestellt werden. Empfehlung: Werkseinstellung 3 kHz oder 5 kHz oder 9 kHz (MAI).

Trägerfrequenz	SET/RESET	Trägerfrequenz 05.0kHz	▲	▼	SET/RESET
----------------	-----------	---------------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Die Motorpolzahl:

Geben Sie die Motorpolzahl der Pumpe ein. Daten: Siehe Typenschild.
Polzahl 2 = ca. 2900 1/min, Polzahl 4 = ca. 1450 1/min.

Polzahl Motor	SET/RESET	Polzahl Motor 2 4 6 8	▲	▼	SET/RESET
---------------	-----------	--------------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Die Motorspannung:

Geben Sie die Motorspannung der Pumpe ein.
Die Einstelldaten entnehmen sie dem Typenschild des Motors.

Motorspannung:	SET/RESET	Motorspannung: xxx-xxxV xxxV	▲	▼	SET/RESET
----------------	-----------	---------------------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Die Nennfrequenz:

Geben Sie die Nennfrequenz der Pumpe ein. Daten: Siehe Typenschild. Mit diese Funktion wird die Nennfrequenz der Pumpe eingestellt. Einstellbereich: MAH, MAS2, MAK, MAI 30-99Hz, MAE 30-199Hz.

Nennfrequenz:	SET/RESET	Nennfrequenz: 30-xxxHz 50Hz	▲	▼	SET/RESET
---------------	-----------	--------------------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Die Maximalfrequenz:

Geben Sie die Maximalfrequenz der Pumpe ein. Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die maximale Frequenz der Pumpe für den Betrieb einzugeben. Mit dieser Möglichkeit der Einstellung kann die Pumpenleistung begrenzt werden. Anwendung: Pumpen mit großer Förderung bei geringem Gegendruck (Anlagenschutz).

Maximalfrequenz:	SET/RESET	Maximalfrequenz: 30-xxxHz 50Hz	▲	▼	SET/RESET
------------------	-----------	-----------------------------------	---	---	-----------

▲ ▼

Die Boostmethode:

Geben Sie den Boostwert in % für die Pumpe ein.
Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die Boostmethode für die Pumpe einzugeben.
Mit dieser Funktion kann das Anfahrverhalten der Pumpe bestimmt werden. Diese Funktion sollte von einem Fachmann oder nach Rücksprache mit den Hersteller eingestellt werden.
Empfehlung: Empfehlung: 10 % bei MAH. Mit dieser Einstellung arbeiten ca. 95% aller Anlagen.

Boost - Methode:	SET/RESET	Boost - Methode: Manuell Autom.	▲	▼	SET/RESET
		Boostwert: 0-xx% xx%	▲	▼	SET/RESET

▲ ▼

Wird die Pfeil  -Taste nach dem letzten Display betätigt, so gelangt man zum nächsten Menüpunkt.

Die Motorkennlinie: (nicht beim MAI - Regler)

Wählen Sie die Motorkennlinie (Konstant oder Quadratisch) der Pumpe.

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die Motorkennlinie für die Pumpe einzustellen.

Mit dieser Funktion kann der Energieverbrauch der Pumpe verändert werden. Diese Funktion sollte von einem Elektrofachmann oder nach Rücksprache mit den Hersteller eingestellt werden.


Empfehlung: Quadratisch für Kreiselpumpen; Konstant für Unterwasserpumpen.



Der Energiesparmodus: (nur MAH - Regler)


Schalten Sie den Energiesparmodus des Frequenzumrichter- Reglers „Ein“ oder „Aus“.

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, bei langen und gleichmäßigen Betrieb der Pumpe den Energieverbrauch der Pumpe zu senken. Empfehlung: Ein.



Der Testlauf:

Wählen Sie den Testlauf für die Pumpe an. Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, die Pumpe einmal in 24 Stunden mit Handfrequenz laufen zu lassen. Dieser Funktion kann ein Festsetzen der Pumpe verhindern.



ENDE Menü

Hinweis: Mit der  -Taste oder  -Taste kann das Menü jederzeit unterbrochen werden.

8. Fehlermeldungen

8.1 Fehleranzeigen im Display

Im Störfall schaltet der Frequenzumrichter ab und die Pumpe läuft frei aus.

Fehlermeldungen können durch Betätigen der  -Taste zurückgesetzt werden.

Fehlermeldungen:

01 Im Betrieb Motorlast > 200%	Motorlast im Betrieb zu hoch. Motorleistung verringern! Pumpen fördern zu viel?	
02 Runterlauf Motorlast > 200%	Motorlast im Runterlauf zu hoch. Rückschlag defekt? Runterlaufzeit zu klein!	
03 Hochlauf Motorlast > 200%	Motorlast im Hochlauf zu hoch. Hochlaufzeit verlängern. Pumpe schwergängig?	
04 Stillstand Motorlast > 200%	Motorlast im Stillstand zu hoch. Pumpe ist blockiert! Service anrufen!	
05 Motorschutz Auslösung	Motorschutz Auslösung. Pumpenleistung verringern. Motorschutz einstellen!	
07 Überspannung Zwischenkreis	Generatorischer Betrieb. Rückschlagventile prüfen. Service anrufen!	
08 EEPROM - Fehler	Fehler im Druckregler intern. neue Inbetriebnahme, Service anrufen, FU erneuern.	
09 Phasenausfall / Unterspannung	Netzspannungsfehler. Sicherungen prüfen, Netzspannung prüfen.	
10 CT Offset	CT Offset Falsche Eingabe direkt am FU. Service anrufen!	
11 Prozessor gestört	Funkstörung an FU. Schirmkabel prüfen, Störquelle entfernen.	
12 Externe Störung	Externe Störung über Eingang wurde ausgelöst. externe Fehlerquelle beseitigen.	
13 Wiederanlauf- sperre	Wiederanlaufsperre wurde direkt am FU eingegeben. Service anrufen!	
14 Erdschluss am Motor	Erdschluss! Kabel, Verbinder, Motor auf Erdschluss prüfen.	
15 Netzüberspannung	Überspannung im Netz. Netzspannung messen, Service anrufen!	
16 kurzer Netzausfall	Kurzer Netzausfall. Verbindungen nachziehen, Netzspannung prüfen.	
21 IGBT- Übertemperatur	Umrichter wird zu heiß. Trägerfrequenz verringern. Kühlung defekt?	

Bedienungsanleitung

23 FU Interne Störung	Frequenzumrichter defekt. FU tauschen. Service anrufen!	
24 Netzphasenausfall	Phasenausfall. Sicherungen prüfen. Netzspannung prüfen.	
30 IGBT - Ausfall	Kurzschluss / Erdschluss an FU. Kabel, Verbinder, Motor prüfen. Service anrufen!	
31 IGBT - Ausfall	Frequenzumrichter defekt. FU tauschen. Service anrufen!	
35 Kaltleiter	Kaltleiter Auslösung. Motortemperatur verringern. Kaltleiter prüfen.	
63 Sensorfehler Handbetrieb ?	Sensor ausgefallen oder Druck ≤ 0.10 bar. Sensor prüfen. Handbetrieb wird angeboten!	

Handbetrieb: Falls es erforderlich ist, die Pumpe(n) mit fester Drehzahl zu betreiben, kann der „Handbetrieb“ aktiviert werden: Nachdem der Menüpunkt „Handbetrieb“ mit der -Taste angewählt worden ist, erscheint ein blinkender Cursor. Den Cursor mit  , -Taste auf „EIN“ bewegen und mit  bestätigen. Der Handbetrieb ist sofort aktiv. Die Frequenz, mit der die Pumpe im Handbetrieb läuft kann – wie weiter unten beschrieben – eingestellt werden.

Die Pumpe(n) laufen, wenn der Startbefehl, -Taste, anliegt. (Bei „Extern Start“ keine Funktion!)

Um den Handbetrieb wieder zu deaktivieren: -Taste für 2 Sekunden drücken.

127i (MAH) Wassermangel	Interner Istdruck zu klein! Pumpe defekt? Drucküberwachung überprüfen.	
130e (MAH) Wassermangel	Externer Istdruck zu klein! Pumpe defekt? Externes Signal überprüfen.	
127 (MAS2/K/E/I) Wassermangel	Istdruck zu klein! Pumpe defekt? Drucküberwachung überprüfen.	
135 Trockenlauf	Istdruck kleiner als 0,50 bar! Pumpe defekt? Wasserstand überprüfen.	
143 Maximale Laufzeit	Eingestellte Laufzeit überschritten. Anlage prüfen. Laufzeiteinstellung überprüfen.	
144 U-Pumpenfehler	Pumpe arbeitet mit weniger als 30Hz für länger als 3 Minuten. Wasserabnahme vergrößern.	
159 Leckagefehler	Pumpe startet zu häufig. Dichtigkeit der Anlage prüfen. Leckageeinstellung prüfen.	
175 Kettenfehler	Verbindung der FU- Regler im Multibetrieb ist gestört? Service anrufen!	
180 Ueberdruck	Der Grenzdruck wurde dauerhaft überschritten. Service anrufen!	
255 Sonstiger Fehler	Nicht definierter Fehler. Verbindung zum/im FU gestört? Service anrufen!	

Fehlermeldungen können durch Betätigen der -Taste oder durch kurzes externes Ansteuerung der Klemme „Handbetrieb“ zurückgesetzt werden.


8.2 Reset der Betriebsstunden

Um die Betriebsstunden auf **00000** zurückzusetzen, folgende Vorgehensweise:

Einschalten und während des Kommunikation- Aufbaus:

Die **▲ ▼-Pfeiltasten** + die **SET/RESET-Taste** gleichzeitig gedrückt halten!

Es erscheint diese Meldung im Display:




BST Reset

Bei Misserfolg den Vorgang wiederholen.

8.3 Fehlerspeicher

Wird von der Menüseite „Betriebsstunden“ die **▲-Pfeiltaste** betätigt, so gelangt man zum **Fehlerspeicher**. Hier können rückwirkend die letzten 1-6 Fehlermeldungen mit Datum und Uhrzeit zum Zeitpunkt des Fehlers ausgelesen werden.

Beispiel: Fehlernummer 63 „Sensorfehler“
Zeitpunkt: 13.25 Uhr am 10-04-2009.



ER63 Sensorfehler
13.25 10.04.09



Mit den **▲ ▼-Pfeiltasten** kann zwischen den Fehlern hin und her geblättert werden.

Vom Fehlerspeicher aus muss die **SET/RESET-Taste** betätigt werden um zur **Ausgangsanzeige** zurückzukehren.

8.4 Fehlersuche

Anzeigen dunkel

Netzspannung vorhanden und eingeschaltet? Ist eine oder sind mehrere Sicherungen defekt?

Anlage startet nicht

Der Startbefehl liegt nicht an! Bei Start über die „RUN - Taste“: Betätigen Sie die Run - Taste?

Bei Start über externe Klemmen: 24VDC und „Extern“ geschlossen?

Anlage startet nicht, obwohl „R“-Signal im Display erscheint

Sensor nicht angeschlossen? (Meldung: „Sensorfehler“)

Der Istdruck ist erreicht oder über Solldruck? Der Startdruck ist nicht oder zu klein eingestellt?

Pumpen schalten nicht ab

Ist der Solldruck zu hoch eingestellt (Pumpen schaffen den Druck nicht)? Ist die Rohrleitung der Anlage nicht richtig entlüftet? Rückflussverhinderer nicht in der Druckleitung vor dem Sensor eingebaut?

Nullmengenabschaltung nicht richtig eingestellt? **Siehe: Prüfphase, Lastfaktor, Drehzahlfaktor!**

Ist der Rückflussverhinderer undicht? Bei kurzen starren Rohrleitungen, Ausdehnungsgefäß in die Druckleitung hinter dem Rückflussverhinderer einbauen (Vorpessdruck überprüfen: Startdruck – 0,5 bar)!

Druckanzeige zeigt nicht den tatsächlichen Druck an

Drucksensortyp entspricht nicht dem verwendeten Drucksensor (z.B. 10 bar - Sensor; 25 bar - Sensor)?

Sensor oder Sensor Stecker ist nass geworden? Sensorkabel defekt oder falsch angeschlossen?

Regler wird zu warm

Umgebungstemperatur überprüfen! Ggf. für Kühlung sorgen! Taktfrequenz verringern!

Display zeigt keine Daten und Pumpen starten nicht

Angeschlossene Pumpen haben beim „Netz“ Einschalten schon Erdschluss. Pumpen abklemmen und auf möglichen Erdschluss überprüfen. Frequenzumrichter ohne angeschlossene Pumpen auf Funktion prüfen.

9. Experteneinstellungen

9.1 FIXP - Betrieb nur beim MAH- Regler mit einem Frequenzumrichter

In der FIXP - Betriebsart können eine oder zwei Pumpen mit fester Drehzahl angesteuert werden.

Voraussetzung: Alle Pumpen fördern in eine gemeinsame Druckleitung. Hinter jeder Pumpe befindet sich ein federbelasteter Rückflussverhinderer. Ein Drucksensor ist in die gemeinsame Druckleitung eingebaut.

Die FIXP - Anlage besteht aus einer drehzahlgeregelten Pumpe und ein bis zwei Pumpen mit fester Drehzahl. Die Pumpe(n) mit fester Drehzahl sind über die Relaisausgängen 11 und 12 angeschlossen. Die Pumpe(n) mit fester Drehzahl werden über Schütz oder Sanftstarter betrieben.

In der FIXP1-Funktion wird das Options- Relais 12 benutzt.

In der FIXP2-Funktion werden beide Options- Relais 11+12 benutzt

Die einzelnen Pumpen werden **je nach Wasserbedarf zu- und abgeschaltet**.

Die Anlage bleibt auch in Betrieb, wenn eine der Pumpen ausgeschaltet wird.

Änderungen der Parameter müssen für alle Pumpen über das Display exakt gleich eingegeben werden!

9.2 Multibetrieb bei allen Reglern mit einem Frequenzumrichter je Pumpe

Zwischen 2 und 8 Regler der Baureihe MAH können zu einer Multianlage verknüpft werden.

Zwischen 2 und 4 Regler der Baureihe MAS2 können zu einer Multianlage verknüpft werden.

Zwischen 2 und 4 Regler der Baureihe MAI können zu einer Multianlage verknüpft werden.

2 Regler der Baureihe MAK können zu einer Multianlage verknüpft werden.

2 Regler der Baureihe MAE können zu einer Multianlage verknüpft werden.

Voraussetzung: Alle Pumpen fördern in eine gemeinsame Druckleitung. Hinter jeder Pumpe befindet sich ein federbelasteter Rückflussverhinderer. Ein oder mehrere Drucksensor(en) sind in der gleichen Druckleitung eingebaut.

Die Mehrpumpenanlagen bestehen aus mehreren Reglern, die jeweils autark arbeiten! Jede Pumpe verfügt über einen eigenen Regelkreis. **Je nach Ausführung können ein oder mehrere Drucksensoren vorhanden sein.** Die Eingangs-Klemmen für die Sensoren sind entsprechend vorhanden!

Die einzelnen Pumpen werden **je nach Wasserbedarf zu- und abgeschaltet**. Der Regler errechnet aus dem programmierten Solldruck, Startdruck und dem Differenzdruck die Betriebswerte der jeweiligen Pumpe.



Hinweis!

Hinweis

Für jede Pumpe müssen dieselben Parameter und Sollwerte eingegeben werden.

Änderungen an den Einstellungen müssen entsprechend für alle Pumpen erfolgen.



Achtung!

Die Differenz zwischen Solldruck und Startdruck muss kleiner sein als der Differenzdruck!

Die Anlage bleibt auch in Betrieb, wenn eine der Pumpen ausgeschaltet wird.

Änderungen der Parameter müssen für alle Pumpen über das Display exakt gleich eingegeben werden!

Beispiel einer Dreifachanlage mit 4.0 bar Solldruck, 3.8 bar Startdruck und 0.3 bar Differenzdruck:

Master	Slave 1	Slave 2
SO 4.00 ST 3.80M S1 0.00 LF00 DF00	SO 3.70 ST 3.50S1 S1 0.00 LF00 DF00	SO 3.40 ST 3.20S2 S1 0.00 LF00 DF00

9.3 Pumpenwechsel

Welche der Pumpen zuerst anläuft, ist nicht definiert. Um einen gleichmäßigen Betrieb der Pumpen zu gewährleisten, wird **alle 5 Betriebsstunden bzw. spätestens alle 24 Stunden** der Master/Slave - Betrieb gewechselt.

Die Regler sind untereinander durch eine Kommunikationsleitung (Kette) verbunden. Wird ein Regler gestoppt oder fällt auf Grund eines Defektes aus, wird der Master Status nach einer Minute weitergeschaltet.

Ist die Kommunikationsleitung (Kette) unterbrochen, erscheint die Fehlermeldung „Kettenfehler“

175
Kettenfehler

Verbindung der FU- Regler im Multibetrieb ist
gestört? Service anrufen!



Bei einem Kettenfehler wird automatisch ein Reset mit Ketten- Neuaufbau, bis zu 25 mal in 60 Minuten, bis zur Fehlermeldung durchgeführt.

9.4 Erzwungener Pumpenwechsel

Für Servicezwecke kann der Pumpenwechsel erzwungen werden, indem der jeweilige Master gestoppt wird. Durch den Stopp wird der Master Status nach einer Minute weitergeschaltet. Der Regler, der jetzt Slave ist, wird gestartet. Jetzt kann mit dem neuen Master in gleicher Weise vorgegangen werden, bis die Kette komplett geprüft ist.



Achtung!

Die Kommunikationsleitung (Kette) wird durch folgende Kriterien unterbrochen:

- Der Handbetrieb ist bei einem Regler aktiviert
- Der Programmiervorgang ist bei einem Regler nicht abgeschlossen
- Die Kommunikationsleitung ist defekt

Bei unterbrochener Kette ist der automatische Pumpenwechsel unterbrochen!

9.6 Expertenseiten

Die 1. und 2. Expertenseite geben detaillierten Aufschluss über Betriebsdaten und Regelungsfaktoren.

Die 1. Expertenseite hilft bei der Ermittlung des Drehzahl- und Lastfaktors:

P = Prüfphase = Wert 0 - 500 digital = 0 - 1 bar absolut

S = Stopp; R = Run; E = Run aktiv und „Extern“ Aus = nur bei Startbefehl „extern und intern“ aktiv

0 = keine Anforderung vom PI- Regler;

1 = Anforderung vom PI- Regler

LF = Lastfaktor aktuell / Vergleich

Werte 0- 200% / Einstellung Vergleich 0- 100%

DF = Drehzahlfaktor aktuell / Vergleich

Werte 0- 100% / Einstellung Vergleich 0- 100%

P 000 = Prüfphase aktuell S1 = Stopp mit Anfordern „1“ 0.00 = Aktueller Druck	P 000 LF 00 50 S1 0.00 DF 00 50	LF 00 = Aktuell 50 = Vergleich DF 00 = Aktuell 50 = Vergleich
P 075 = Prüfphase aktuell R0 = Run mit Anfordern „0“ 3.92 = Aktueller Druck	P 075 LF 32 50 R0 3.92 DF 78 50	LF 32 = Aktuell 50 = Vergleich DF 78 = Aktuell 50 = Vergleich
P 000 = Prüfphase aktuell E1 = Ext. Aus mit Anford. „1“ 0.00 = Aktueller Druck	P 000 LF 00 50 E1 0.00 DF 00 50	LF 00 = Aktuell 50 = Vergleich DF 00 = Aktuell 50 = Vergleich

Die 2. Expertenseite gibt Auskunft über den Status bei Multibetrieb:

SO = Sollwert der Station aktuell; ST = Startwert der Station aktuell; S - Stopp; R = Run;

E = Run aktiv und „Extern“ Aus = nur bei Startbefehl „extern und intern“ aktiv

0 = keine Anforderung vom PI- Regler;

1 = Anforderung vom PI- Regler

3.92 = Aktueller Druck

Werte 0.00 - Sensor Endwert

LF = Lastfaktor aktuell / Vergleich

Werte 0- 200%

DF = Drehzahlfaktor aktuell / Vergleich

Werte 0- 100%

SO = Sollwert ST = Startwert S1 = Stopp mit Anfordern „1“ 0.00 = Aktueller Druck	SO 3.70 ST 3.50 S1 S1 0.00 LF00 DF00	S1 = Slave 1 - Status LF 00 = Aktueller Wert DF 00 = Aktueller Wert
SO = Sollwert ST = Startwert R0 = Run mit Anfordern „0“ 3.92 = Aktueller Druck	SO 4.00 ST 3.80 M R0 3.92 LF32 DF78	M = Master - Status LF 32 = Aktueller Wert DF 78 = Aktueller Wert
SO - Sollwert ST - Startwert E1 = Ext. Aus mit Anford. „1“ 0.00 = Aktueller Druck	SO 3.40 ST 3.20 S2 E1 0.00 LF00 DF00	S2 0 = Slave 2 - Status LF 00 = Aktueller Wert DF 00 = Aktueller Wert

